

监理工作联系单

工程名称：汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-JMJJ-004

致：中易建设有限公司

主题：施工安全相关事宜

内容：

经检查你单位施工的汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目存在一下问题；

- 1、爬梯四周安全警示标志未张贴；
- 2、爬梯施工人员上下安全防护措施不到位，未安装防坠装置；
- 3、个别施工人员未佩戴安全帽；

现要求你单位立即对以上问题检查整改，限期两天整改完成，否则后果自负，并按照现场安全文明施工措施进行考核。请施工单位高层重视安全管理。

附件：照片

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日期：2019.5.14日

上午11时

本表一式3份，有项目监理部填写，建设管理单位、总包单位各存1份，监理项目部存1份

