

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 贵州华能赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-LXD-052

主送: 中州建设有限公司 (主体施工单位)

抄送: 华能赫章风力发电有限公司 (建设单位)

主题: 关于高压电缆中间头电缆井砌筑的相关事宜

内容: 35kV 集电线路 2 回路及 3 回路的高压电缆已经敷设回填完成, 所有高压电缆都已经带电, 但是高压电缆中间头的电缆井至今没有砌筑, 高压电缆裸露在外, 被动物啃咬及人为破坏的安全风险较大, 要求施工单位立即组织人员按照施工图纸进行电缆井的砌筑, 否则发生一切安全问题监理单位不负任何连带责任。

详见附图:

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监 (总代/副总监):

日期: 2021 年 05 月 10 日



回复意见:

接收单位 (章):

接收人: _____

日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。

附图:

