

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-LXD-029

主送: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

抄送: 华能赫章风力发电有限公司赫章县大山坪风电场项目部

主题: 关于主体工程项目部存在安全隐患的相关事宜

内容: 1. 项目部生活区消防设施配备不充足;

2. 钢筋加工场电气设备接地不规范;

3. 工人宿舍内严禁使用大功率取暖设备, 严禁使用电热毯;

4. 甲供材料做好防雨相应措施;

5. 配备专业的电气人员, 每天对电源箱及电气设备进行检查, 做好相应检查的记录, 发现安全隐患立即排除, 不合格的电气产品立即进行更换。

以上问题希望施工单位能够高度重视, 尽快安排专人进行有效整改, 否则发生任何安全事故, 监理单位不负任何连带责任。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监(总代/副总监):

日

期: 2023年09月21日

回复意见:

尽快整改。

接收单位(章):

接收人:

日

期: 2023年9月21日

本表一式3份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存1份。



扫描全能王 创建