

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-LXD-032

主送: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

抄送: 华能赫章风力发电有限公司赫章县大山坪风电场项目部

主题: 关于煤炉取暖存在安全隐患的相关事宜

内容: 2020年10月16日监理人员到材料堆场卸货旁站时发现, 看护材料堆场的房子内, 用于取暖的煤炉没有安装烟囱, 煤气直接排在室内, 极易造成煤气中毒, 存在较大的安全隐患。(详见以下图片)

以上问题希望施工单位能够引起高度重视, 及时进行整改或更换没有烟囱的煤炉, 否则发生任何安全事故, 监理单位不负任何连带责任。



项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监(总代/副总监):

日

期: 2020年10月16日

回复意见:

接收单位(章):

接收人:

日期: 2020年10月18日

本表一式三份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存一份。



扫描全能王 创建