

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-LXD-033

主送: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

抄送: 华能赫章风力发电有限公司赫章县大山坪风电场项目部

主题: 关于 9#风机位集电线路开挖存在安全隐患的相关事宜

内容: 9#风机位集电线路处于 768 县道边缘部位, 768 县道过往车辆及行人较多, 开挖完成的电缆沟没有做好临边防护措施, 没有张贴标识标牌, 存在较大的安全隐患, 请施工单位按照安全文明施工规范的要求进行整改。

项目监理机构(章):

专业监理工程师

总监(总代/副总监):

日

期: 2020 年 12 月 18 日

回复意见:

接收单位(章):

接收人: 张永平

日 期: 2020 年 10 月 18 日

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。



扫描全能王 创建