

工程处罚单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-GCCFD-012

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：关于监理例会相关事宜。

内容：

1、检查发现升压站宿舍用电存在安全隐患；无灭火器检查记录和配电箱检查记录。现根据建设单位下发的以下管理规定进行经济考核：《共和华能太阳能发电有限公司 5 万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章管理与考核职责第五条第十六项“对日常安全检查中发现的问题，整改不到位的考核 1000 元/条”

经研究决定给予你单位 3000 元（大写：叁仟元整）经济考核，以示警告。若再次发生此类事件，将双倍考核。

2、风机预埋埋管不到位；电缆套管未封堵好；部分防尘网覆盖不严；部分围栏无安全标示牌。现根据建设单位下发的以下管理规定进行经济考核：《共和华能太阳能发电有限公司 5 万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章管理与考核职责第五条第十六项“对日常安全检查中发现的问题，整改不到位的考核 1000 元/条”

经研究决定给予你单位 4000 元（大写：肆仟元整）经济考核，以示警告。若再次发生此类事件，将双倍考核。

3、铁塔围栏无安全标示牌。现根据建设单位下发的以下管理规定进行经济考核：《共和华能太阳能发电有限公司 5 万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章管理与考核职责第五条第十二项“施工中缺少必要的安全设施、信号、标志。用品、用具，，考核 2000 元/次”

经研究决定给予你单位 2000 元（大写：贰仟元整）经济考核，以示警告。若再次发生此类事件，将双倍考核。

4、皮卡车车斗载人。现根据建设单位下发的以下管理规定进行经济考核：《共和华能太阳能发电有限公司 5 万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章管理与考核职责第五条第十六项“对日常安全检查中发现的问题，整改不到位的考核 1000 元/条”

经研究决定给予你单位 1000 元（大写：壹仟元整）经济考核，以示警告。若再次发生此类事件，将双倍考核。

5、现场混凝土残留物未清理。现根据建设单位下发的以下管理规定进行经济考核：《共和华能太阳能发电有限公司 5 万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章管理与考核职责第五条第十六项“对日常安全检查中发现的问题，整改不到位的考核 1000 元/条”

经研究决定给予你单位 1000 元（大写：壹仟元整）经济考核，以示警告。若再次发生此类事件，将双倍考核。

综上所述，经研究决定给予你单位 11000 元（大写：壹万壹仟元整）经济考核，以示警告。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2019 年 09 月 18 日

业主项目部意见：

业主项目部（章）

项目负责人：[签名]

日期：2019 年 9 月 18 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。