

工程处罚单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-CGCFD-019

致： 山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送： 共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：关于现场风机基础保温措施不到位事宜

内容：

经业主、监理项目部现场检查发现由你单位负责施工的“华能共和 5 万千瓦风电项目”5#风机基础保温只有一层棉毡，内外温差较大，对大体积混凝土的养护不到位，易产生裂缝。

根据业主单位下发的《华能共和太阳能发电有限公司 5 万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章第六条第十三项：“风电项目部或监理单位组织的关于安全、质量、进度专题活动及会议（如例会、考试、教育培训、宣传等）等，未按照相关要求安排相应人员配合或不按期落实相关要求的，考核 1000～5000 元/次”。

针对以上问题，现经研究决定给予你单位 5000 元（伍仟元整） 经济考核，以示警告。若再次发现此类问题将双倍考核。

监理项目部（章）
总/专业监理工程师 刘士发
日期： 2019 年 10 月 30 日

业主项目部意见：

同意。

业主项目部（章）
项目负责人 王程凯
日期： 2019 年 10 月 30 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。