

监理工作联系单

工程名称: 中粮可口可乐饮料(济南)有限公司 3.7MW 光伏发电项目 编号: ZH-AQ-001

致: 北京天源科创风电技术有限公司 (单位)

抄送: 济南亚新能太阳能科技有限公司

主题: 关于现场电缆沟施工及 1 期屋面防雷接地施工未按设计要求施工事宜

内容:

一、2019 年 07 月 29 日下午, 你部在进行 1#箱变基础至开关站段电缆沟施工过程中, 电缆沟深度未达到设计要求。你部在 1#箱变电缆过路面处电缆沟施工未达到技术要求。

二、2019 年 07 月 30 日, 你部在进行 1 期厂房屋面防雷接地施工过程中未按照设计要求采用扁钢材料。

对于以上问题望你部引起重视, 要求你部立即进行整改。严格按照设计要求进行施工作业。

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师: 徐浩

日期: 2019.7.30

填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

附件 1



附件 2

