

监理工作联系单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：JXM6-NJBT-013

致 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 钢结构施工项目部：

事由：关于钢构安装安全、质量问题

内容：由你项目部负责施工的成品停车场钢构安装工程，我方监理人员现场巡视发现如下安全问题：


- 1、现场钢柱、梁整体安装采用叉车吊装，吊装带无稳定的固定点，吊装过程无绳索稳固；
- 2、成品停车场现场搬运的钢柱、梁与地面直接接触，对钢柱、梁表面和混凝土路面都有损伤。
- 3、现场安装人员登高作业存在不佩戴安全带或者佩戴不生根现象；脚手架移动时作业平台有人；
- 4、现场 Z 型钢安装中作业人员无保护措施直立行走在钢梁上部；
- 5、员工停车场其中一跨端部 Z 型钢过短，致使导水槽半边悬空无固定；

以上安全事宜，请你项目部引起重视立即整改，限 1 日内纠正。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 10 月 31 日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。