

监理工作联系单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：JXM6-NJBT-017

致：中易建设有限公司

事由：关于质量安全事宜

内容：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目，在业主方及监理方现场检查中发现如下问题：


- 1、现场的包装袋、塑料袋等垃圾散落严重，要求你单位在每道工序完成之后及时整理施工垃圾，做到工序结束场地清洁；
- 2、现场施工区域未拉设警戒线，为避免出现不必要问题，要求你单位拉设警戒线；
- 3、现场散料的堆放问题，要求你方对散料设立围护及标牌；
- 4、配电系统的地面保护及卫生问题，要求你方做到工完料尽场地清；
- 5、施工人员在组件安装过程中，加强安全保护措施，确保质量问题。

以上问题望你单位加以重视，如出现施工问题，一切责任由你单位承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 4 月 24 日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。