

监理工作联系单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：JXM6-NJBT-020

致：宁夏运鼎新能源公司

事由：关于员工车棚天沟事宜

内容：于 2019 年 11 月 28 日经现场检查，你单位施工的员工车棚屋面工程天沟接头处有漏水现象，现逆变器等设备已经安装，如有问题你单位将承担全部责任，限你三天内处理完成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张明生

日期：2019 年 11 月 29 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。