

监理工作联系单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：JXM6-NJBT-023

致：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目电气安装施工项目部（中易建设有限公司）

事由：关于吊装作业安全施工事宜

内容：由你方承建的屋面吊装施工工程，要求你方注意如下内容：

- 1、使用起重机吊装时应严格按照起重机安全操作规程进行吊装作业；
- 2、吊装作业前，应对起重机运输和吊装设备以及所用索具、卡环等部件进行细致检查，如发现有损坏或松动现象，应立即更换。经检查各部位正常后方可进行吊装；
- 3、吊装构件时，严禁在被吊装的构件上放置其它材料、工具等；
- 4、吊装过程中要有专人指挥进行吊装；
- 4、吊装作业时严禁人员在吊装作业范围内嬉戏、打闹等，如发现此类事件将对你方进行经济考核；
- 5、在吊装作业过程中，我方人员如发现有违章作业等各类危险因素，有权责令你方停工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019年12月14日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建