

监理工作联系单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：JXM6-NJBT-024

致：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目电气安装施工项目部（中易建设有限公司）

事由：关于施工质量事宜

内容：由你方承建的屋面组件施工工程，要求你方注意如下内容：

- 1、屋面组件备重支架部分螺栓露出长度不够，应不小于 45mm。
- 2、根据现场实际情况，逆变器水平倾斜度低于 45° ，按照说明书要求，需要加防雨罩。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2019 年 12 月 14 日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建