

监理工作联系单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：JXM6-NJBT-026

致：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目电气安装施工项目部（中易建设有限公司）

事由：关于 SV 柜检修口事宜

内容：经我方现场正常巡视发现，SVG 柜没有检修口，施工人员无法穿电缆，现场已切割一部分，电缆放好接线后需加活动盖板便于检修，防治有老鼠等动物进入破坏电器电缆。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 12 月 19 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。