

监理工作联系单

工程名称：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程
编号：YJBPD-ZH-LX-002

致： 南京韬和建设工程有限公司 （单位）

内容： 因 3 号配电房北面电缆沟污泥及水未进行清理干净，你单位就钢筋绑扎。第一点违背施工程序，第二点不能保证工程质量，现要求你单位必须将上诉情况整改到位，后续监理人员验收合格，方可进行下道工序施工，望你单位立即整改。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

徐耀全

日

期：

2019.7.4

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。