

监理工作联系单

工程名称：清涧县西沟 3MW 多村联建光伏扶贫示范项目

编号：003

致：西安黄河光伏科技股份有限公司抄送：清涧县农业综合开发有限公司

事由：关于夏季施工安全事宜

内容：目前已进入高温季节时段，施工人员易疲劳、中暑、注意力分散，容易发生安全事故，现要求你单位做好以下工作：

1、要求你方制定防暑工作预案，合理安排施工，防止因高温天气引发工人中暑和各类生产安全事故。

2、要求你方做好防暑降温措施，施工场地要有充足的饮用水，并配备防暑必要的药品，适时发放降温食品饮料，配备医疗箱。

3、要合理调整作息時間，尽量避免高温时段进行露天室外作业。天气预报日最高气温达到 39℃时，当日应停止户外露天作业；日最高气温达 37℃时，除紧急抢修施工作业外，11 时至 15 时一律停止户外施工作业。

4、夏季天气炎热、干燥，火灾事故易于发生，要求你方对施工区域易燃场所进行定期检查，并配备相应的灭火器材。

项目监理部（章）：总/专业监理工程师：刘士发日期：2019 年 7 月 23 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。



扫描全能王 创建