

监理工作联系单

工程名称：卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-004

致：江苏文正工程有限公司 施工项目部

事由：关于 5 号屋顶组件遮挡阴影事宜

内容：

5 号屋顶周围有障碍物，导致部分组件于早上 9 点至下午 15 点间存在遮挡现象，违反了你们与建设单位签订的技术协议中的要求，你们要立即与设计单位沟通处理。

抄送：慈溪杭泰光伏发电有限公司（建设单位）

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 10 月 20 日



注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。