

# 监 理 联 系 单

工程名称：陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XYZT-003

致：中易建设有限公司

事由：关于夏季高温施工一事

内容：你单位承包施工的《陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MW 屋顶分布式光伏发电项目》：进来温度持续升高，部分地区已高温预警，施工事故频发高峰期，施工人员施工过程中易疲劳、注意力不集中、易中暑，容易发生高空坠落、触电等安全事故，现要求你方：

- 1、加强施工人员的安全教育培训和自我保护意识；
- 2、施工现场或项目部必须配备如藿香正气水、纱布、云南白药等应急药品；如施工人员身体状况不适，应及时上报；
- 3、施工现场必备饮用水源或安排专人熬制绿豆汤；
- 4、施工人员进入施工现场应身着反光服、安全帽等安全保护用品；严禁酒后作业，现场禁止吸烟；
- 5、屋面临边未做防护，禁止施工人员登顶作业；
- 6、每天要进行班前施工安全教育，服从业主产区内的各种规定；
- 7、临时用电必须规范，动火必须要申请作业票，作业时配备灭火装置；
- 8、为防止高空坠落事故，对身体素质差、不适应高温作业、年纪过大的人员及时调换岗位或调离岗位；
- 9、合理安排工作时间，避开高温时段进行施工；
- 10、应立即编制夏季高温安全施工专项方案；

抄送：咸阳正泰光伏发电有限公司

监理项目部：(章)

总/专业监理工程师：孔令才

日期：2019年7月26日 项目部

注 本表一式\_3\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_1\_份。



扫描全能王 创建