

监 理 联 系 单

工程名称：陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXZT-002

致：中易建设有限公司

事由：关于安全作业一事

内容：你单位承包施工的《陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MW 屋顶分布式光伏发电项目》：目前电缆沟已经开挖，你方必须做好如下安全工作：

- 1、进入施工现场必须戴好安全帽，并穿上反光背心；
- 2、电缆挖开挖时必须拉设警戒线；
- 3、屋面临边必须要先设置防护再进行施工，危险源要设安全警示标识；
- 4、禁止酒后施工及打架斗殴，禁止现场吸烟；
- 5、施工垃圾要及时清理；
- 6、每天要进行班前施工安全教育，服从业主产区内的各种规定。
- 7、临时用电必须规范，动火必须要申请作业票，作业时配备灭火装置。

抄送：咸阳正泰光伏发电有限公司

监理项目部：(章)

总/专业监理工程师：刘增

日期：2019年07月16日

共 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。