

### 监理工作联系单


工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目 (一期 1.9MW) 编号: ZHJL-JXM6-002

主送: 湖南沪变电力技术有限公司

抄送: 浙江正泰新能源开发有限公司

主题: 关于项目施工事宜

1、经巡视检查发现 1 号厂房彩钢瓦屋面个别地方有漏点, 要求你单位尽快安排施工人员修补。



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2019 年 8 月 5 日



本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。