

B-01 监理工作联系单

表号: B-01

工程名称: 广州发展直平大湖一期24兆瓦(6兆瓦)农业光伏项目 编号: 001

致: 湖北万安电力设计院 单位

主题:

内容:

- 1、组件拿取搬运时,必须佩戴线手套,并两人协作,禁止单手拎取、肩扛、反背等直接对产品造成隐裂损坏的不规范动作,发现一次罚款 500 元;
- 2、禁止通过抓住接线盒或者导线来拎起整个组件,避免连接端子松动(造成电气隐患)或脱落(造成产品损坏或人身伤害),发现一次罚款 500 元;
- 3、禁止在组件上站立、走动或安装时踩踏、按压,发现一次罚款 1000 元;
- 4、禁止在组件上放置任何重物、器具或其他任何可能造成电池受压隐裂、玻璃爆裂或产品划伤的物体,发现一次罚款 500 元;
- 5、避免组件背膜受到损伤,不要抓或者划伤组件背膜,发现一次罚款 500 元。
- 6、严格保证同一电流档位组件安装于同一串联组串,避免造成不同电流档串联产生失配损失。
- 7、如无法及时安装,需用雨布覆盖,防止日晒雨淋,导致外箱及托盘损坏,影响转运安全或内部电气连接件进水。

监理单位(章):

总/专业监理工程师:

日

2019.7.26

本表(含附件)一式 份,由监理单位填写,接收单位存 份,监理单位

存 份。