

监理工作联系单

工程名称: 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LXD-005

致: 中磐建设集团有限公司

事由: 关于现场组件搬运过程中存在问题事宜

内容: 对贵单位组件安装施工巡视检查发现存在以下问题

1、组件搬运过程中存在一人背运、肩扛组件现象, 存在施工安全隐患以及易对组件造成损伤。

2、施工人员未佩戴防护用具: 个别施工人员反光服、安全帽未佩戴进行施工。

现要求贵单位组件搬运施工过程中, 采用正确搬运方式俩人抬运, 组件轻拿轻放, 防止组件损伤。施工注意安全, 加强现场管理做到安全文明施工。

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2019年 08月 21日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。