

监理工作联系单

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号: JXM6-ZHJL-010

主送: 江苏溧阳建设集团有限公司

抄送: 环联巨能电力工程设计有限公司

主题: 关于做好冬季防火措施事宜

内容:

由于冬季气温干燥, 光伏区局部地区有枯草等易燃物, 容易引发火灾, 现要求你单位在易燃物区域配置安全警示标语, 电焊施工过程中需配置灭火器, 确保施工安全。

监理单位 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2019 年 1 月 20 日



本表一式 3 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 1 份。



扫描全能王 创建