

监理工作联系单

工程名称:北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目 编号:JXM6-ZHJL-011

主送: 五洋电力建设股份有限公司

抄送: 环联巨能电力工程设计有限公司

主题: 关于做好冬季防火措施事宜

内容:

由于冬季气温干燥, 线路工程施工局部地区有枯草等易燃物, 容易引发火灾, 现要求你单位在易燃物区域配置安全警示标语, 电焊施工过程中需配置灭火器, 确保施工安全。

监理单位(章)
总/专业监理工程师
日期: 2019 年 01 月 11 日

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 1 份。



扫描全能王 创建