

监理工作联系单

工程名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号：JXM6-ZHJL-015

主送：江苏溧阳建设集团有限公司

抄送：环联巨能电力工程设计有限公司

主题：关于光伏组件间跨接接地线连接事宜

内容：

组件安装时，要求你单位使用对校螺丝及两平一弹的方式连接组件间跨接接地线，确保工程质量，否则因质量问题及返工所造成的损失由你单位自行承担。

监理项目部：(章)

总监理工程师：徐耀生

日

期 2017 年 12 月 13 日

北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目
监理项目部

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建