

监理工作联系单

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号: JXM6-ZHJL-040

主送: 江苏溧阳建设集团有限公司

抄送: 环联巨能电力工程设计有限公司

主题: 关于配合汇流箱厂家消缺整改事宜

内容:

现场前期部分汇流箱通讯一直有问题, 由于疫情原因厂家人员无法到场, 一直没有解决, 现厂家维修人员已到场, 要求你单位明天务必安排专人配合厂家消缺整改, 如无人配合整改因此产生的费用有你单位自行承担并在结算中扣除。

监理项目部: (章)

总监理工程师: 王德五

日期: 2020 年 5 月 25 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建