

监理工作联系单

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：JMWH-ZHJL-LX-011

致：湖北东臣泰建设有限公司荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部

事由：关于施工现场箱变基础箱变圈梁混凝土到期回弹问题

内容：

- 1、目前箱变基础箱变条形基础、圈梁混凝土已到期，需进行回弹测试。
- 2、第三方混凝土试块检测需出相应检测报告。

以上事项如出现一切质量事故由你单位湖北东臣泰能源建设有限公司全部负责。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2024年4月25日



原材料进场注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承建单位各 1 份



扫描全能王 创建