

监理工作联系单

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：JMW-H-ZHJL-LX-009

致：湖北东臣泰建设有限公司荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部

事由：关于桥架事宜

内容：

1、原材料进场桥架尺寸 145*100 和图纸尺寸 150*100 不相符，责令立即退场。

以上事项如出现一切质量事故问题的发生、有你单位湖北东臣泰能源建设有限公司全部负责。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 12 月 31 日



原材料进场注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承建单位各 1 份



扫描全能王 创建