

监理工作联系单

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-JLLXD-001

致：江西嘉霖建筑工程有限公司 项目部

抄送：南昌市江泰电力有限公司 项目部

主题：关于各屋面存在安全隐患事宜

内容：

我方于 2019 年 10 月 13 日对 1#、4# 厂房屋面施工区域进行巡检，发现 1# 厂房屋面西南角无临边防护措施，整体屋面只简单采用彩质飘旗做警示作用，未起到任何临边防护作用。安全无小事，因本工程均涉及高空作业，你单位必须做好施工高空作业防护设施，现要求你方安装预防高空坠落的屋顶临边防护栏杆，对施工人员进行安全交底，以免造成安全隐患，发生安全事故。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

2019年10月14日

本表一式 5 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。