

# 监理工作联系单

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-JDF-015

致：北京京东方能源科技有限公司

主题：施工安全质量相关事宜

内容：

经检查你单位施工的京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目发现问题有：

- 1、配电室原电力设施上施工安全措施欠缺；
- 2、六号楼支架安装，立柱底脚与基础有抬高现象；

现要求施工方严格按照安全文明要求施工，高空作业人员要有作业证，桥架及电缆敷设原有电力设施进行安全防护。六号楼支架安装立柱底脚抬高的落到基础面上。要求施工方立即对安全质量问题进行整改消缺完成，否则出现一切后果自负。

项目监理机构（章）

监理工程师：\_\_\_\_\_

日期：2019.12.10

本表一式3份，有项目监理部填写，建设管理单位、总包单位各存1份，监理项目部存1份