

监理工作联系单

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-JDF-009

致：北京京东方能源科技有限公司

主题：施工质量相关事宜

内容：

经检查你单位施工的京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目 5#楼组件安装存在问题有：

- 1、 组串 S5-NB07-A6 与 S5-NB07-A7 组串，组件安装个别位置装反；
- 2、 组串 S6-NB01-A6 与 S6-NB01-A7 组串，组件安装个别位置装反；

现要求你单位组件安装严格按照图纸设计要求施工，安排施工人员进行整改消缺，因组件安装质量出现的一切后果自负。请施工管理单位重视施工进度管理。

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日

期：



本表一式3份，有项目监理部填写，建设管理单位、总包单位各存1份，监理项目部存1份