

监理工作联系单

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-JDF-003

致：北京京东方能源科技有限公司

主题：施工质量安全相关事宜

内容：

经检查你单位施工的京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目存在以下安全问题：

- 1、1 号楼支架基础砼浇筑个别施工人员未戴安全帽；
- 2、多次检查 1 号、5 号楼支架基础砼浇筑部分基础未使用钢筋笼（共计：3 次每次罚款 1000 元，已开罚款单）；
- 3、支架安装用普通螺栓 M10、M12 不符合设计图纸要求，建议退场更换或设计变更；

不戴安全帽，暂不罚款处理，再出现类似情况重罚。现要求你单位严格按照设计文件要求及规范施工，否则因质量安全问题出现的一切后果自负。请施工单位重视质量、安全管理。

项目监理机构（章）

监理工程师：

日

期：

2019.9.30

本表一式 3 份，有项目监理部填写，建设管理单位、总包单位各存 1 份，监理项目部存 1 份