

监理工作联系单

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-JDF-004

致：北京京东方能源科技有限公司

主题：施工质量相关事宜

内容：

经检查你单位施工的京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目 1#、4#、5#楼支架基础砼浇筑存在以下质量问题：

- 1、基础砼漏振出现狗洞用黄砂填堵修补；（罚款处理）
- 2、基础浇筑钢筋保护层未垫起，模板拆除后露筋；
- 3、个别基础砼修补出现脱皮现象；
- 4、基础模板多次利用未进行清理使用，导致砼基础表面观感不符合要求；

现要求你单位施工严格按照砼施工工艺要求进行施工操作作业，更换未进行清理基础模板，否则因质量问题出现的后果自负及再出现类似情况重罚。请施工单位重视质量管理。

项目监理机构（章）

监理工程师：_____

日期：2019.10.3



本表一式3份，有项目监理部填写，建设管理单位、总包单位各存1份，监理项目部存1份

