

监理工作联系单

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-JDF-005

致：北京京东方能源科技有限公司

主题：施工质量相关事宜

内容：

经检查你单位施工的京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目 1#、4#、5#楼支架安装存在质量问题，有支架安装不水平、支架角度北坡 7.5 度南坡为 12 度不符合设计要求，查询现场管理人员没有进行施工工序技术交底造成。

现要求你单位施工严格按照施工规范要求每道工序进行施工技术交底及以前工序进行质量消缺整改，因质量问题出现的后果自负及再出现类似情况重罚。请施工管理单位重视质量管理。

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日

期：

2019.10.9

本表一式 3 份，有项目监理部填写，建设管理单位、总包单位各存 1 份，监理项目部存 1 份