

监理工作联系单

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-JDF-007

致：北京京东方能源科技有限公司

主题：施工质量相关事宜

内容：

经检查你单位施工的京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目 4#楼组件安装存在问题有：

1、组件开始安装损坏一块；（组件进场验收合格后移交苏州乐尧电力发展有限公司保管，施工安装过程出现破损有施工单位自行采购）

2、组件安装有锯齿现象；

3、组件安装尺寸与设计文件不符；

4、支架安装完成未报验出现材料用错现象；

5、同组串内组件安装不平，出现波浪形式；

6、组件施工安装人员不按照监理业主安装技术要求施工，有野蛮施工倾向；

现要求你单位组件安装严格按照施工规范要求施工，按照施工工序要求进行报验，因组件安装质量出现的一切后果自负。请施工管理单位重视施工进度管理。

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日期：2019.10.18

本表一式3份，有项目监理部填写，建设管理单位、总包单位各存1份，监理项目部存1份