

监理工作联系单

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-JDF-010

致：北京京东方能源科技有限公司

主题：施工材料质量相关事宜

内容：

经现场检查检测发现你单位施工的京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目，接地扁铁进场存在镀锌层厚度达不到设计要求，桥架支架材料镀锌层达不到设计要求等问题；

现要求你单位材料进场严格按照图纸设计要求进行购买，建议 2019 年 11 月 3 日进场接地扁铁、桥架支架材料进行退场或另行处理，否则不准使用该项目工程中，因材料质量出现的一切后果自负。请施工管理单位重视施工材料进场管理，严把材料进场质量。

项目监理机构（章）

监理工程师

日

期：



本表一式 3 份，有项目监理部填写，建设管理单位、总包单位各存 1 份，监理项目部存 1 份