

监理工作联系单

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-JDF-017

致：北京京东方能源科技有限公司

主题：进场材料相关事宜

内容：

经检查你单位施工的京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目直流电缆进场发现存在问题有直流电缆线截面积不符合图纸设计规范要求，通讯线缆与清单型号规格不符，现要求施工方确认材料是否满足设计需要，要形成文字记录不准口头传达，经业主设计确认后方可施工，否则出现一切后果自负。

项目监理单位（章）

监理工程师

日

期：

2019.12.16

本表一式3份，有项目监理部填写，建设管理单位、总包单位各存1份，监理项目部存1份