




监理工作联系单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-LXD-005

致：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

事由：关于光伏区组件安装规范手册要求的事宜

内容：光伏区组件现场搬运未按组件安装规范手册要求放平堆放，部分组件散落直接倚靠在管桩上并用托盘直接斜顶在组件背板，容易划伤组件造成隐裂。组件安装手册要求必须由2人或2人以上握紧组件边缘进行搬运，你方施工人员由1人背运组件不符合组件安装手册要求。现要求你方施工单位加强对施工人员组件堆放、搬运、安装技术交底，必须符合组件安装规范手册要求。



抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：蒋明斌

日期：2019年10月31日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建