

监理工作联系单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-LXD-006

致：羲和电力有限公司（施工单位）

事由：关于光伏区箱变基础混凝土浇筑施工质量的事宜

内容：2019年11月2日我方监理人员在对现场浇筑的30#箱变基础进行检查工作中发现，部分基础表面出现蜂窝、啃边现象。

现要求你方施工单位加强现场箱变基础浇筑时的质量管理，在浇筑前落实好自查工作，在浇筑时振捣到位，浇筑后做好养护工作。严禁后期施工中出现此类质量问题。对已存在问题的部分，要求立即进行整改修复施工。



抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 李进贤

日期： 2019 年 11 月 02 日



本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。



扫描全能王 创建