

监理工作联系单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-LXD-018

致：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

事由：关于施工质量问题事宜

内容：

- 1、我监理部对你单位发送的通知单已超过回复日期，望你单位尽快整改落实回复。
 - 2、你单位箱变平台已进入防腐施工阶段，刷防腐漆前，必须确保除锈干净，方可进行下道工序施工，确保工程质量。
 - 3、现场部分施工人员未戴安全带及安全帽，现要求你单位加强现场安全管理，落实工人安全交底及防疫交底，报建设单位及监理项目部审查。
 - 4、合理安排人、机、物、料，满足建设单位进度要求，确保工期按计划完成。
- 特此通知，望严格执行。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李定强

日期：2020年03月31日

本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。