

监理工作联系单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-LXD-027

致： 安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

事由：关于高庄支架组件安装事宜

内容：

我监理部对高庄支架组件安装巡视发现，支架组件安装不平整、存在波浪、角度偏差及紧固件松动等问题，我单位多次通知单及会议纪要要求对该工序进行技术交底。现要求你单位于 2020 年 06 月 03 日进行对高庄区域全体施工人员进行现场技术交底，如若你单位拒不执行，每逾期一日将对你单位进行经济考核 10000 元（大写：壹万圆整）。望你单位予以重视，尽快落实，提高施工质量。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 李兴贤

日期： 2020 年 06 月 02 日

本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。