

监理工作联系单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-LXD-038

致：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

事由：关于并网前工作事宜

内容：

你单位承接的天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目，要求 2020 年 08 月 03 日前做好以下工作：

- 1、光伏场区内组件、箱变、汇流箱、逆变器、桥架等所有接地施工必须完成；
- 2、场区内桩帽、箱变、逆变器、汇流箱接地焊接等防腐施工必须完成；箱变、逆变器、汇流箱、电缆管等做好防火封堵；
- 3、电缆防火涂料、标识牌，核相必须施工完成；
- 4、箱变、逆变器、汇流箱电缆标识牌及设备编号必须完成；
- 5、场区内的所有通讯电缆，核对及熔纤工作必须完成。
- 6、做好对箱变、逆变器、汇流箱等设备柜内的卫生清理工作，包括场区内卫生需清理干净；
- 7、做好所有并网前各项准备工作，落实三级自检；
望重视。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：毕足贤

日期：2020 年 07 月 31 日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。