

监理工作联系单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-LXD-013

致：羲和电力工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

事由：关于管桩试验事宜

内容：

截止目前你单位钢梁安装工程已基本完成，我单位已多次督促，进行管桩各项试验，但至今未做试验，不符合施工工序流程，存在质量风险，限要求你单位两日内完成管桩试验，不得影响施工进度，试验完成合格后方可进行下道工序施工。

特此通知，望重视。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李兴贤

日期：2020年01月02日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。