

监理工作联系单

工程名称：向阳航天材料 3.23268MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：003

致：陕西大唐新能电力设计股份有限公司

抄送：西安君能清洁能源有限公司

事由：关于临时用电安全事宜

内容：

你单位承建的【向阳航天材料 3.23268MW 屋顶分布式光伏电站项目】工程。现阶段临时用电已接好，每日下班前应由专人负责对插座及用电设备进行检查，确保处于断开状态，并对用电设备进行遮盖，避免夜间下雨对设备造成不必要的损失。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2019.11.11

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。



扫描全能王 创建