

监理工作联系单

工程名称：崇礼区 9 个村级扶贫电站项目（六标段）

编号：ZHJL-LXD-002

致：陕西众森工程有限责任公司施工项目部

抄送：张家口崇礼区城镇建设发展有限公司（六标段）项目部

主题：关于下窑子村村级电站存在的的安全的相关事宜

内容

监理对六标段下窑子村级电站现场进行巡视检查，发现存在以下问题：

1、下窑子村山坡较陡（ 38° ）施工面有人员滑坡隐患，施工难度大，物料托运较危险，现要求你施工方配备足够的安全绳及安全带以确保施工人员安全。

2、下窑子村级电站施工人员未佩戴安全帽及施工现场未设置安全警示标志、施工现场未放置消防灭火装置。

针对以上问题现要求你施工方尽快完善施工现场必须的安全措施。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：张良美

日期：2019.9.24

注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建