

# 监理工作联系单

工程名称：崇礼区 9 个村级扶贫电站项目（六标段）

编号：ZHJL-LXD-003

致：陕西众森工程有限责任公司施工项目部

抄送：张家口崇礼区城镇建设发展有限公司（六标段）项目部

主题：巡视检查红旗营村级电站支架安装、场上村安全事宜

## 内容

监理对六标段红旗营村级电站现场进行巡视检查，发现存在以下问题：

1、红旗营村级电站安装支架高度存在偏差未按设计高度安装（斜梁底部应与自然地面标高距离 800mm），现要求你施工单位严格按照设计图纸施工。

2、场上村级电站焊接施工人员焊接接地扁铁时抽烟给予警告，如若再次发现我监理部将对你施工单位下发处罚单（施工人员 100 元/人，项目经理 200 元/人）。

针对以上问题现要求你施工方对红旗营支架安装立即整改校正，安装组件前报验我监理、业主方合格后方可进行下道工序；六标段各村级电站严禁抽烟若再次发现抽烟现象将对你施工单位下发处罚单。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：张良生

日 期：2019.9.28

注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建