

表 C.0.3

工作联系单

工程名称：雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：LZGF-LXD-006

致：武汉新阳电力工程有限公司（单位/项目部）

抄送：镇江大益新能源工程有限公司

主题：雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目 4#光伏区相关事宜

内容：

由于雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目 4#光伏区西北方向桩基离橡胶地较近（牵涉到农场原有道路），橡胶树较高，存在遮阴现象，业主、设计、监理项目负责人最终决定，取消西北面（由东向西共 15 组）容量为 0.2112MW，对于取消部分，将不再增补，望你方悉知。

监理项目部（章）：

专/总监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由项目相关单位填写，抄送相关单位。