

表 C.0.3

工作联系单

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40M 兆瓦渔光互补光伏发电项目
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：LZGF-LXD-007

致：武汉新阳电力工程有限公司（单位/项目部）

抄送：镇江大益新能源工程有限公司

主题：关于施工现场安全文明施工相关事宜

内容：

为加强现场安全文明施工，现要求对施工区域、宿舍、伙房等临时用电规范化，对于现场私拉乱接现象需按规范进行整改；对拆除的模板需清理、集中堆放；对现场的垃圾需清理出场；对于光伏区安装人员要有自我保护意识，高空作业需佩戴安全带，以免高空坠落；加强现场车辆的行车安全，进入作业区车限速不超出 15KM；宿舍、伙房电气设备必须安全可靠接地，注意饮食卫生，配备消防灭火器。

针对以上事宜，望项目安全管理人员及项目负责人加强现场管理，对于存在安全隐患的，及时处理、整改，确保项目安全、有序进行。



日期：2019.12.11

注：本表一式 3 份，由项目相关单位填写，抄送相关单位。