

表 C.0.3

工作联系单

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目 编号：LZGF-LXD-012

致：武汉新阳电力工程有限公司（单位/项目部）

抄送：镇江大益新能源工程有限公司

主题：关于逆变器抱箍相关事宜

内容：

监理、业主现场巡视发现，你方购买的逆变器安装抱箍偏小，而且抱箍螺栓安装后，螺母不出丝扣，存在安全质量隐患。望你方对不符合要求的抱箍，拿出整改方案，确保抱箍的稳定性，牢固性达到设计及规范要求。

监理项目部（章）

专/总监理工程师

日

期：2020.05.12



注：本表一式 3 份，由项目相关单位填写，抄送相关单位。