

监理工作联系单

工程名称：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

编号：XDXGFFPXM-2-851-4-4-5

致：云南强世建设工程有限公司、云南蓝创机电安装工程有限公司 施工项目部

1、事由：冬季施工问题

因近期天气原因雨雪较多，为保证项目顺利施工，现要求贵单位做好以下几点。

- 1、结合本工程施工任务做好冬季安全技术交底，备好安全防护用品。
- 2、做好施工现场防寒准备工作，雾天、雪天安全员更要坚守岗位，确保人员及设备安全。
- 3、随时注意天气变化，根据天气变化制定事宜的施工方法，如遇大雪等恶劣天气应停止室外施工。
- 4、屋面作业人员注意保暖，必须穿戴软底防滑鞋及有关急救药品。
- 5、对现场各种材料设备加强管理，防止丢失或损坏。
- 6、检查现场用电设备漏电保护器，临时用电只能从漏电保护器接引。
- 7、对施工人员住所生活用电进行检查，宿舍内禁止乱拉电线，并安排专人负责离开时统一断电。
- 8、加强施工人员上下班途中安全意识，严禁车辆驾驶人员驾车期间饮酒。
- 9、编制冬季施工方案。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告。

李伟斌

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：李伟斌

日期：2019.12.18

注：本表一式 3 份，由项目监理部留存，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份